

**Rozdíly ve spotřebě tepla a teplé vody v objektu Vondroušova 1161 - 1166**

	<b>Roční spotřeba tepla kWh/rok</b>	<b>Roční spotřeba tepla Gj/rok</b>	<b>Cena/1 Gj (Kč)</b>	<b>Cena za teplo celkem (Kč)</b>
Současný stav	637 010,90	2 293,24	628,00	1 440 154,24
Stav po zateplení - kvalifikovaný odhad	360 723,00	1 298,60	628,00	815 522,56
Plynová kotelna - kvalifikovaný odhad	360 723,00	1 298,60	400,00	519 441,12